WYKAZ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ

NR POM.	POMIESZCZENIE	POW. (m²)	POSADZKA
1	Hala nr 1	2 559,00	posadzka przemysłowa
2	Pom.majstra	14,20	
3	Administracja Zajezdni	20,80	
4	Śniadaniia	19,50	płytki gres
5	Komunikacja	10,50	
6	Pom.zaplecz.kuchenko podręczne/	6,70	
7	Pom.elektroenergetyczne	12,00	płytki gres
8	Narzędziownia	49,60	posadzka przemysłowa
9	Magazyn narzędziowni	50,70	posadzka przemysłowa
10	WC męskie	19,50	płytki gres
11	WC damskie	5,60	
12	Pom.brygadzistów	34,00	
13	Magazyn olejów i smarów	26,70	posadzka przemysłowa
14	Warsztat pontonowy	45,00	
15	Komunikacja	12,60	płytki gres
16	Warsztat hydrauliczny	45,00	posadzka przemysłowa
17	Warsztat elektroniczny	45,00	
18	Warsztat mechaniczny	79,00	posadzka przemysłowa
19	Warsztat elektryczny	48,00	
20	Warsztat tapicersko-szklarski	45,00	
21	Hala tokarki	973,00	posadzka przemysłowa
22	Pom.urządzeń i środków utrzymania czystości	28,00	
23	Mag. materiałów do eksploatacji tokarki	17,50	płytki gres
24	Sprężarkownia	16,00	
25	Akumulatornia	64,00	posadzka przemysłowa
26	WC	13,70	płytki gres
27	Szatnia obsługi tokarki	14,00	
28	Pom.pomiarowe tokarki	20,00	
29	Pom.wiórów	24,50	posadzka przemysłowa
30	Stanowiska odstawcze	445,00	
31	Myjnia	313,00	
32	Pom.elektroenergetyczne	12,00	
33	Pom.urządzeń myjni	36,00	
34	Mag.środków czystości dla myjni	23,00	
35	WC damskie	4,20	
36	WC męskie	14,50	
37	Węzeł cieplny	16,00	
38	Śniadaniia dla obsługi myjni	11,00	płytki gres
39	Szatnia	13,00	
40	Szatnia	10,50	
41	Umywalnia	10,00	
42	Pom.gospodarze	2,00	

STANOWISKA

1/1	STANOWISKO NAPRAWCZE
1/2	STANOWISKO NAPRAWCZE
2/1	STANOWISKO NAPRAWCZE
2/2	STANOWISKO NAPRAWCZE
3/1	STANOWISKO NAPRAWCZE
3/2	STANOWISKO NAPRAWCZE
4/1	STANOWISKO OC
4/2	STANOWISKO OC
5/1	STANOWISKO OC
5/2	STANOWISKO OC
6/1	STANOWISKO ODSTAWCZE
6/2	STANOWISKO ODSTAWCZE
7	TOKARKA PODTOROWA
11	STANOWISKO MYJNI

±0.00=24,00 / oś G–J/
±0.00=23,95 / oś A–G/

LEGENDA:

Zakres niniejszej dokumentacji

2KS1+2KS2 Kaseta sygnalizacyjna KS1 (oprawa 2x36W) z napisem w kolorze czerwonym ZAŁĄCZONO
Kaseta sygnalizacyjna KS2 (oprawa 2x36W) z napisem w kolorze czarnym WYŁĄCZONO

Izolator bramowy

Izolator sekcyjny

R2/2 Rozłącznik sekcyjny dla stanowiska 1/2 (napęd silnikowy)

R8 Rozłącznik sekcyjny dla stanowiska 8 (napęd ręczny)

WU1 Wyłącznik ultraszybki (nr 1)

Wspornik sieci trakcyjnej – wykonanie I

Wspornik sieci trakcyjnej – wykonanie II

KWS • Konstrukcja wsporcza sieci trakcyjnej

"A" Podwieszenie przewodu jezdnego do poprzeczki izolacyjnej prostej

"B" Kotwienie linki izolacyjnej (regulowane)

"B1" Kotwienie linki izolacyjnej (stałe)

"C" Podwieszenie przewodu jezdnego do poprzeczki izolacyjnej łamanej

"D" Podwieszenie izolatora sekcyjnego

"G" Kotwienie linki stalowej (regulowane)

"G1" Kotwienie linki stalowej (stałe)

PSS1/1 Punkt sterowania sieci trakcyjnej (stanowisko 1/1)

UKN6/2 Urządzenie kontroli napięcia w sieci trakcyjnej (stanowisko 6/2)

Ochrona przeciwporażeniowa od sieci trakcyjnej 600 V DC.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:

- dla przewodu gołego – ochrona polegająca na umieszczeniu poza zasięgiem ręki, zastosowanie odstępów izolacyjnych i izolacji względem ziemi + dodatkowo znaki ostrzegawcze,
- dla kabli – izolacja robocza 1 kV.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:

- uszynnienie,
- zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub izolacji równoważnej.

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.

Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT	inż. T. Groczyk	69/73/Pm		03.2010	PRZEBUDOWA TORÓW NA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
OPRACOWAŁ	mgr inż. K. Dołęga			03.2010	**GDAŃSK ul.WITA STWOSZA**
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. W. Mitkowski	21/Pw/91		03.2010	SIEĆ TRAKCYJNA WEWNĘTRZNA – HALA ZAJEZDNI
PROJEKTOWAŁ TS	ARKUSZ NR 4	ARKUSZY 6	SKALA 1:100		NR TEKTURY 09028TB