



RZUT JADALNI
SKALA 1:50

Uwagi:

1. Instalację elektryczną należy układać w tynku.
2. Instalację elektryczną wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo 450/750V.
3. W pomieszczeniach łazienkowych i kuchennych stosować osprzęt o stopniu ochrony min. IP-44.
4. Łączniki sterowania oświetleniem instalować na wys. 1,1m od posadzki.
5. Gniazda wtykowe instalować na wysokości 0,3m od posadzki.
6. Wykonać opis aparatów zabezpieczających w projektowanych rozdzielnicach w budynku.

LEGENDA :

- łącznik oświetleniowy natynkowy,
- gniazdo podtynkowe 16A, IP44,
- gniazdo podtynkowe 16A, IP20,
- oprawa KINKIET
- oprawa AQUAFORM lub równoważny
- oprawa PLAFON RASTROWY
- oprawa LISTWA LED

ARTEKTON				ZBIGNIEW BUREK	
ul.Danuta 5/11,80-434 Gdańsk tel.58 718 68 54,tel. kom. 502 505 434, biuro.artekton@wp.pl					
Temat:			Nazwa rysunku:		
REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO			RZUT		
ZAJEZDNI ZKM w GDAŃSKU, ul. Włta Stwosza 110			JADALNI		
POMIESZCZENIE JADALNI					
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY				
Projektował:	mgr inż. Henryk Zuber	upr. nr 4150/Gd/89			
Sprawdził:					
Branża: ELEKTRYCZNA	Date: 13.01.2016r.	Skala: 1:50	Nr rys.: 01		